


Husets energianvändning



Energideklaration för Kapplandsvägen 6 , Bromma

🏠 Detta hus använder 94 kWh/m² och år, varav el 11 kWh/m².

Liknande hus 108 – 132 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2013-03-07 av:

Bengt Bergqvist , Aktea Energy AB